



报告编号: FH026-150105*

国家建筑工程材料质量监督检验中心

检 验 报 告

第 2 页 第 1 页

样品名称	Kd涂装木皮板	检验类别	普通送样
型号规格和/或等级	2440*1220 (mm)	商标	----
委托单位名称	科定 (上海) 商贸有限公司		
工程名称	----	工程部位	----
工程地址			
生产单位名称	科定 (上海) 商贸有限公司		
委托单编号	FH026-150083	送样日期	2015年4月21日
委托日期	2015年4月21日		
生产日期	----	代表批数量	----
批号或编号	----	样品数量	6片
样品状态说明	无异常		
检验依据和/或综合判定原则	GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》		
检验日期	2015年4月24日~2015年4月27日		
检验结论	本样品燃烧性能符合GB8624-2012规定的B2(E)级建筑材料要求。 检验机构 (盖章) 签发日期: 2015年5月13日		
委托单位通讯资料	地址: 上海市长宁区愚园路843号 邮政编码: 200050 电话: 021-62522989		
样品见证	----		
取样人	----		
备注	1、未经本检验机构同意, 不得部分复制本报告。 2、以上检验结果委托单位如有异议, 请在报告收到之日起十五日内提出。 3、本报告仅对来样负责。 4、试验结果只与特定的试验条件下试样的性能有关; 试验结果不能作为评估制品在实际使用条件下潜在火灾危险性的唯一依据。		

批准: 时志洋

审核: 姚玉梅

主检: 陈州坤

国家建筑工程材料质量监督检验中心

检 验 报 告

共 2 页 第 2 页

[illegible]